



Installationshinweise:
 Sekundärseitig werden Absperrarmaturen, Entleerung
 und Entlüftung (Reinigung Schmutzfänger) an der
 Station empfohlen, soweit diese nicht bereits
 im Lieferumfang enthalten sind.

Fernwärmeanlage ← → Kundenanlage

- Legende**
- | | | | |
|---|------------------------|----|---|
| 1 | Schaltschrank+Regelung | 10 | Schmutzfänger |
| 2 | Temperaturfühler | 11 | Thermometer |
| 3 | Außentemperaturfühler | 12 | Entleerung/Entlüftung |
| 4 | Rückschlagventil | 14 | Sicherheitstemperaturwächter/-begrenzer |
| 5 | Plattenwärmetauscher | 16 | Kugelhahn |
| 6 | Volumenstromregler | 19 | Umwälzpumpe drehzahlregelt |
| 7 | Stellantrieb | 21 | Spülanschluss |
| 8 | Wärmemengenzähler | 24 | 3-Wege Mischventil |
| 9 | Sicherheitsventil | 26 | Manometer |
| | | 40 | Gewindeanschluss |

* Optional

Dieses Anschlussschema dient als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
 Schematische Darstellung hinsichtlich Sicherheits-, Absperr- und Entlüftungseinrichtungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit

D					
C					
B					
A					
Nr.					
Bemerkung		erstellt	Datum	erstellt	Prüfdatum
		geprüft			geprüft

Projekt: **Übergabestation aqoClick**

Bearbeitung: **Hydraulikschema Übergabestation (aqoClick Standard) Anlage Sd - zum Preisblatt Netzanschluss Saalheizwärme**

agotec
 progressive energy solutions
 A-4890 Weilsenbrunn im Abergau
 Vorderlail 35
 Tel.: +43 7684 20400
 Fax: +43 7684 20400 100
 e-mail: office@agotec.com

agotec GmbH
 Vorderlail 35
 A-4890 Weilsenbrunn im Abergau
 Tel.: +43 7684 20400
 Fax: +43 7684 20400 100
 e-mail: office@agotec.com

Diese Zeichnung darf ohne unsere
 schriftliche Genehmigung weder
 kopiert, noch in irgendeiner
 Weise veröffentlicht werden, ohne
 unsere schriftliche Genehmigung.
 Urheberrechte vorbehalten. Alle
 Rechte vorbehalten.

Projekt-Nr.

Plan-Nr.

Format:

Rev.Nr.:

Moddate:

Blatt:

1 2 3 4 5 6 7 8