

Netzdaten / SW Bad Reichenhall Stichtag 31.12.2021

Gasleitungslänge (inklusive Hausanschlussleitungen) nach §23 c Abs. 4 Nr. 1 EnWG

Hochdruckebene (HD)	9 km
Mitteldruckebene (MD)	0 km
Niederdruckebene (ND)	87 km

Länge HD-Netz nach Leitungsdurchmesserklassen nach §23 c Abs. 4 Nr. 2 EnWG

Leitungsdurchmesserklasse E (Nennweite: DN 200 mm \leq x < 350 mm; dn 225 mm \leq x < 355 mm)	5 km
Leitungsdurchmesserklasse F (Nennweite: DN 100 mm \leq x < 200 mm; dn 110 mm \leq x < 225 mm)	4 km
Leitungsdurchmesserklasse G (Nennweite: DN x < 100 mm; dn x < 110 mm)	0 km

Entnommene Jahresarbeit nach §23 c Abs. 4 Nr. 3 EnWG

Weiterverteiler und Letztverbraucher	184.398.100 kWh
--------------------------------------	-----------------

Anzahl Ausspeisepunkte §23 c Abs. 4 Nr. 4 EnWG

Hochdruckebene (HD)	5 Stck.
Mitteldruckebene (MD)	0 Stck.
Niederdruckebene (ND)	1.685 Stck.

Jahreshöchstlast §23 c Abs. 4 Nr. 5 EnWG

Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	49,48 MW
--	----------

Zeitpunkt des Auftretens	13.02.2022 13:00 Uhr
--------------------------	----------------------

Zuordnung der Entnahmestellen zu einem Marktgebiet §23 c Abs. 4 Nr. 6 EnWG

Sämtliche Entnahmestellen sind dem Marktgebiet Trading Hub Europe zugeordnet