

**Veröffentlichung netzrelevanter Daten
gemäß § 17 Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)**

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV Jahreshöchstlast

| | |
|------------------------|-----------|
| Jahreshöchstlast MS | 10.749 kW |
| Jahreshöchstlast MS/NS | 7.981 kW |
| Jahreshöchstlast NS | 7.270 kW |
| Lastverlauf | s. Anlage |

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV Netzverluste

| | |
|---------------------|-----------|
| s. Strukturmerkmale | s. Anlage |
|---------------------|-----------|

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

| | |
|--|-----------|
| | s. Anlage |
|--|-----------|

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV Summenlast der Netzverluste

| | |
|--|-----------|
| | s. Anlage |
|--|-----------|

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV Summenlast Fahrplanprognosen Lastprofilkunden

| | |
|--|-----------|
| | s. Anlage |
|--|-----------|

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen

| | |
|--------------------|-----------|
| Netzebene MS | 11.088 kW |
| Umspannebene MS/NS | 7.981 kW |
| Netzebene NS | 7.185 kW |

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV Bezug aus vorgelagerten Netzebenen

| | |
|--------------------|----------------|
| Netzebene MS | 45.343.112 kWh |
| Umspannebene MS/NS | 37.071.250 kWh |
| Netzebene NS | 34.147.763 kWh |

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV Summe aller Einspeisungen

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| <u>Ebene</u> | <u>Summe Einspeisung</u> |
| Mittelspannung | 12.002.532 kWh |
| Mittelspannung/Niederspannung | 248.288 kWh |
| Niederspannung | 1.562.066 kWh |

Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung

s. Anlage

§ 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt (s. Veröffentlichung Verluste).

§ 13 Abs. 3 StromNZV Ergebnis der Differenzbilanzierung

Nach § 12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.